


Перший заступник міського голови
Бродівської міської ради



Ірина ОЛЕХА

"26" 08 2026

АКТ

прийому готовності

Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3
до нового 2026/2027 навчального року

Повна адреса

м.Броди, вул.Шкільна 1, Золочівський р-н, Львівська обл.

Телефон

+ 380995319657

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Мартинюк Борис Богданович

Відповідно до розпорядження міського голови (органу управління освітою) від
"23" червня 2026 № 16903-03 перевірку проводила комісія в складі:

Ірина ОЛЕХА – перший заступник голови Бродівської міської ради;

Оксана ПРОКОПЕЦЬ – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, заступник
голови робочої групи;

Наталія АНТОНЕНКО – начальник відділу освіти Бродівської міської ради, секретар
робочої групи;

Члени робочої групи:

Валерій ОЛІЙНИК – начальник відділу з питань взаємодій з правоохоронними органами,
цивільного захисту та мобілізаційно-оборонної роботи;

Ігор БЕЛЕЙ – начальник Золочівського районного управління ГУ Держприродоохорони у Львівській області (за згодою);

Андрій ПОЛІШКО – начальник Золочівського РУ ГУ ДСНС України у Львівській
області(за згодою);

Оксана КАПЛИЧ – старший інспектор ювенальної превенції СП Золочівського РВН ГУНП
у Львівській області, капітан поліції (за згодою);

Ігор ЯНКОВСЬКИЙ – інженер з охорони праці централізованої бухгалтерії та групи
обслуговування при відділі освіти Бродівської міської ради;

Борис МАРТИНЮК – директор Бродівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві
оперативного управління за закладом освіти

(наказ МОН № _____ від " _____ " _____ 20 _____ р.

2. У 2026/ 2027 навчальному році в закладі освіти буде навчатися _____ 40 _____
класів (груп), _____ 1011 _____ учнів, _____ слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на повній навчальний рік

_____ с _____

4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального

не проводився

поточного

задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель

працівники

5. Стан території та її площа

задовільний, 5,19 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд

2 допоміжні споруди, стан задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбирання, їх стан

немає

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан

494 м, задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття цивільного населення	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	Шкільна, І	500	так	так	так	рекомендовано до укриття
	Замкова, І	370	так	так	так	
	Гончарська 14 а	200	так	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів

господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показники руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття.	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнальногучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням слуху та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Шкільна, І Замкова, І	так так	так так	так так	ні ні	так так	так так	
Господарська будівля	Шкільна, І	так	так	так	ні	ні	ні	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	127	0	0%	100	77%	
Здобувачі освіти	1011	0	0%	0	0%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні)

ні

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має)

с

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні)

ні _____;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)

наявні та направлені на локацію закладу освіти

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має)

наявні _____.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан

Тренажерний майданчик, майданчик з штучним покриттям, мале футбольне поле

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)	1 1 7	+			+	є
		+			+	є
		+			+	є

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	60 м ²	28	є	дерев.	природньо штучне	є
З обробки харчових продуктів						
З обробки тканини інші	57.6 м ²	16	є	дерев.	природньо штучне	є

14. Наявність методичного кабінету

є _____

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників

немає _____

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання _____

№ з/п	Назва ПЕЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	94	94	-
	Магнітофони Телевізори	2	2	-
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори			
	Радіовузол	1	1	-
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани	16	6	-
	Інші пристрої проєктори	37	36	1

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами

231 м²

задовільний

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки

125 м²

вогнегасник

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць

142,

забезпеченість та стан меблів

задовільний,

забезпеченість технологічним обладнанням

забезпечено,

санітарний стан

задовільний

умови для миття рук

задовільні

Наявність проточної води: холодної _____ є _____, гарячої

_____ є _____.

21. Організація питного режиму

_____.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів

медичний кабінет

медична сестра

23. Наявність і стан бібліотеки

є, задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури

29988

періодичних видань

_____ € _____
Забезпеченість підручниками за предметами

Частково забезпечені

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами

_____ € _____

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення

_____ € _____

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту

_____ € _____;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання

пожежний гідрант по вул. Гончарська, 11 - 240 м; вул. Гончарська, 16 - 260 м

вул. Замкова - 100 м

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

вогнегасники 31 шт.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту

_____ справні _____

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування

_____ немає _____

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів

_____ € _____

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами

_____ немає _____;

Інші питання пожежної безпеки

згідно з додатком I

28. Стан покрівлі

_____ задовільний _____

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання

задовільний

газопостачання (електропостачання)

газопостачання немає, електропостачання задовільне

каналізація.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну

задовільний

31. Наявність підсобного господарства та його стан

_____ немає _____

32. Наявність гуртожитку та його стан

_____ немає _____

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

_____ € _____

**БРОДІВСЬКИЙ ОПРНИЙ ЗАКЛАД ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

1. Приміщення школи та технічні приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системою пожежної сигналізації, системою передавання тривожних сповіщень, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей).
2. Дерев'яні конструкції горища школи та технічних приміщень не оброблені засобами вогнезахисту які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.
3. Захист будівель технічних приміщень від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано на рівні, визначеному проєктною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту.
4. Не влаштовано драбину для виходу на горище біля світлиці та спортзалу.
5. Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення отворів в протипожежних перешкодах (люки виходу на горище).
6. Для виробничих та складських приміщень не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної безпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016, а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
7. Не проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки.
8. Не проведено розрахунку витрати води необхідної для забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання.
9. З'єднання, відгалуження проводів в приміщені ІІ поверху корпусу по вул. Замковій, 1 здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння.
10. Облицювання стін та стелі коридорів ІІ поверху корпусу по вул. Замковій, 1 допускається з матеріалів з вищою пожежною безпекою ніж Г2, В2, Д.
11. Допускається встановлення ґратів на вікнах школи.

Найпростіше укриття вул. Замкова, І в м. Броди Золочівського району:

1. В приміщені найпростішого укриття не влаштовано примусову припливну вентиляцією з електроручним приводом та витяжну вентиляцію.
2. Дерев'яні сходи у приміщення укриття не влаштовано з негорючого матеріалу (евакуаційний вихід).
3. Не забезпечено можливість користування найпростіших укриттям особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення.
4. Приміщення найпростішого укриття не обладнано пожежною автоматикою та сигналізацією.

Найпростіше укриття вул. Шкільна, І в м. Броди Золочівського району:

1. В приміщені найпростішого укриття не влаштовано примусову припливну

вентиляцією з електроручним приводом та витягну вентиляцією.

2. Не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
3. З'єднання, відгалуження проводів в приміщені найпростішого укриття здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння.
4. Не забезпечено можливість користування найпростіших укриттям особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення.
5. Приміщення найпростішого укриття не обладнано пожежною автоматикою та сигналізацією.

Найпростіше укриття вул. Гончарська, 14А в м. Броди Золочівського району:

1. В приміщені найпростішого укриття не влаштовано примусову припливну вентиляцію з електроручним приводом та витягну вентиляцією.
2. Не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
3. Електромережа в найпростішому укритті не прокладено згідно вимог ПУЕ.
4. З'єднання, відгалуження проводів в приміщені найпростішого укриття здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння.
6. Не забезпечено можливість користування найпростіших укриттям особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення.
7. Приміщення найпростішого укриття не обладнано пожежною автоматикою та сигналізацією.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне). її стан теплоцентрально задовільний


35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом
_____с_____

36. Наявність та ресетрація колективного договору
_____с_____

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:


Висновок готовий при умові усунення порушень викладених у розділі "Стан пожежної безпеки" до початку навчального року.

Голова комісії




Ірина ОЛЕХА

Члени комісії




Наталія АНТОНЕНКО


Оксана ПРОКОПЕЦЬ




Валерій ОЛІЙНИК




Ігор БЕЛЕЙ




Андрій ПОЛІШКО



Оксана КАПЛИЧ



Ігор ЯКОВСЬКИЙ



Борис МАРТИНЮК